



## МЧС РОССИИ

### ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ПРИКАЗ

14.02.2018

г. Тула

№ 62

#### **О совершенствовании системы вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации от объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 на пункты связи части пожарно-спасательных подразделений**

Во исполнение положений ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в целях совершенствования системы вывода сигнала о срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации (далее – АУПС) с объектов классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 (далее – объект) на пульт подразделения пожарной охраны и сокращения выездов подразделений пожарной охраны на ложные срабатывания АУПС **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить схему организации системы приема сигнала о срабатывании АУПС на объектах на пульт подразделения пожарной охраны и дублированием в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Тульской области» (приложение № 1).

2. Утвердить инструкцию о порядке организации работ по выводу сигнала о срабатывании АУПС от объектов на пункт связи подразделения пожарной охраны (приложение № 2).

3. Утвердить типовые инструкции дежурного диспетчера, дежурного персонала объекта, а также инструкцию по проверке работоспособности пультов централизованного наблюдения (приложение № 3).

4. Начальникам территориальных подразделений надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тульской области и пожарно-спасательных гарнизонов Тульской области направить на объекты, главам администраций муниципальных образований информационные письма с разъяснением положений ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части

обеспечения подачи световых и звуковых сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольные устройства с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

5. Начальнику отдела информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи Главного управления МЧС России по Тульской области:

разместить на официальном сайте Главного управления МЧС России по Тульской области в разделе «Деятельность» законодательные и нормативные документы, регламентирующие требования к системам АУПС и выводу сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны и технические условия на подключение автоматической пожарной сигнализации объектов к пульту централизованного наблюдения подразделения пожарной охраны в соответствии с ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», обеспечить своевременную актуализацию данной информации;

организовать еженедельный мониторинг функционирования пультов централизованного наблюдения через удаленный доступ для приема сигнала о срабатывании АУПС на пунктах связи подразделений пожарной охраны с предоставлением отчета в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской области.

6. Заместителю начальника Главного управления - начальнику управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по Тульской области:

разместить на официальном сайте Главного управления МЧС России по Тульской области в разделе «Деятельность» законодательные и нормативные документы, регламентирующие деятельность по организации работы по выводу сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны.

7. Начальнику ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ МЧС России по Тульской области»:

при проведении инструментального контроля систем АУПС обеспечить проверку соответствия требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности систем вывода сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны.

8. Признать утратившим силу приказ Главного управления от 28.08.2017 № 308 «О совершенствовании системы вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации от объектов с массовым пребыванием людей на пункты связи части пожарно-спасательных подразделений».

9. Признать утратившим силу приказ Главного управления от 21.06.2011 № 343 «О совершенствовании системы вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации от объектов с массовым пребыванием людей на пункты связи части пожарно-спасательных подразделений».

10. Настоящий приказ довести до заместителей начальника Главного управления, начальников управлений, самостоятельных отделов, начальников